



Amt für Wasser und Energie

ARA Hemberg

(Anlage Nr. 337200)

Betreiber

Politische Gemeinde Hemberg
Dreiegglistrasse 7
9633 Hemberg

Bewirtschafter

ARA Hemberg
Mülilochstrasse 10
9633 Hemberg
071 377 20 34



Anlage	Koordinaten / Höhe: Inbetriebnahme: letzte grössere Erweiterung: Ausbaugrösse biologisch: Ausbaugrösse hydraulisch:	2°7'32"050 / 1°24'0"300; 748 m ü.M. 1980 2005 132 kg CSB/d 1'100 EW (Rohzulauf 120 g CSB / EW·d) 225 m ³ /d
Einzugsgebiet	Gemeinden/Teilgebiete: angeschlossene Einwohner:	Hemberg Dorf, Bächli, Teil Urnäsch A.Rh. 758
Vorfluter	direkte Einleitung: Gewässersystem:	Necker Thur
Technologie	Verfahren Biologie: Ausrüstung: Schlammbehandlung:	Tauchtropfkörper Nitrifikation Stapelung flüssig

Belastung im 2018	gereinigte Abwassermenge: biol. Belastung, Mittelwert: biol. Belastung, 85%-Wert: mittl. Trockenwetteranfall nach VSA: hydr. Belastung, Mittelwert: hydr. Belastung, 85%-Wert:	66'937 m ³ /a 37.5 kg CSB/d 313 EW (Rohzulauf 120 g CSB / EW·d) 50 kg CSB/d 413 EW (Rohzulauf 120 g CSB / EW·d) 88 m ³ /d 183 m ³ /d 338 m ³ /d
Energie im 2018	Heizung:	Klärgas

Beurteilung der Ablaufkonz. im 2018	CSB DOC NH ₄ -N	Anforderungen erfüllt Anforderungen erfüllt Anforderungen erfüllt
--	----------------------------------	---